


ŠILDYMO SAŃAUDOS PER 2018 M. BALANDŽIO MĖN.

Vidutinė balandžio mėnesio temperatūra	7,5	°C
Šildymo dienų trukmė	13	d.
Šiluminės energijos tarifas (be 9% PVM)	0,0558	Eur/kWh
Vidutinis balandžio mėn. šilumos energijos sunaudojimas šildymui	5,84	kWh/m <sup>2</sup>
Vidutinė balandžio mėn. šildymo kaina	0,33	Eur/m <sup>2</sup>



\* Vykdomi renovacijos darbai

\*\* Renovuotas


**Snaudotos šilumos energijos 1 m<sup>2</sup> šildymui Švenčionėlių m. daugiabučiuose namuose palyginimas  
2018 m. balandžio mėn.**

Adresas	Butų skaičius	Aukštų skaičius	Šilumos kiekis 1m <sup>2</sup> šildymui, kWh	1 m <sup>2</sup> šildymo kaina (be PVM), Eur
<b>Mažiausias šiluminės energijos suvartojimas</b>				
Žemutinė 35a**	31	5	2,7	0,15
Žilvičių 16*	20	4	3,1	0,17
Žilvičių 12**	20	4	3,4	0,19
Žemutinė 35**	24	4	3,5	0,20
Žilvičių 31	40	5	4,9	0,27
Lauko 42	45	5	5,0	0,28
Žilvičių 33	35	5	5,0	0,28
Žilvičių 20	40	5	5,0	0,28
Žemutinė 35b	60	5	5,2	0,29
Žemutinė 45	60	5	5,3	0,30
<b>Didžiausias šiluminės energijos suvartojimas</b>				
Lauko 37	20	4	6,2	0,35
Žemutinė 28a	12	4	6,3	0,35
Žemutinė 28	12	4	6,4	0,36
Žilvičių 14	40	5	6,4	0,36
Žilvičių 21	20	4	6,7	0,37
Žilvičių 23a	20	4	6,9	0,39
Priestočio 10	7	2	7,4	0,42
Žemutinė 39	8	2	7,5	0,42
Kaltanėnų 5	4	2	8,1	0,45
Žemutinė 37a	15	2	10,9	0,61

\* Vykdomi renovacijos darbai

\*\* Renovuotas

## Šildymo sąnaudos per 2018 m. balandžio mėn. (Eur/m<sup>2</sup>) Švenčionėlių m.



\* Vykdomi renovacijos darbai

\*\* Renovuotas