


Vidutinė kovo mėnesio temperatūra	-2,7	°C
Šildymo dienų trukmė	31	d.
Šiluminės energijos tarifas (be 9% PVM)	0,0558	Eur/kWh
Vidutinis kovo mėn. šilumos energijos sunaudojimas šildymui	20,88	kWh/m <sup>2</sup>
Vidutinė kovo mėn. šildymo kaina	1,16	Eur/m <sup>2</sup>



\* Vykdomi renovacijos darbai

\*\* Renovuotas


**Snaudotos šilumos energijos 1 m<sup>2</sup> šildymui Švenčionėlių m. daugiabučiuose namuose palyginimas  
2018 m. kovo mėn.**

Adresas	Butų skaičius	Aukštų skaičius	Šilumos kiekis 1m <sup>2</sup> šildymui, kWh	1 m <sup>2</sup> šildymo kaina (be PVM), Eur
<b>Mažiausias šiluminės energijos suvartojimas</b>				
Žemutinė 35a**	31	5	8,3	0,46
Žilvičių 16*	20	4	11,4	0,63
Žilvičių 12**	20	4	12,8	0,71
Žemutinė 35**	24	4	13,3	0,74
Žilvičių 20	40	5	17,1	0,95
Žilvičių 31	40	5	17,9	1,00
Žilvičių 33	35	5	18,0	1,01
Žemutinė 35b	60	5	18,4	1,02
Žemutinė 45	60	5	18,9	1,05
Žemutinė 35e	60	5	19,8	1,10
<b>Didžiausias šiluminės energijos suvartojimas</b>				
Žilvičių 21	20	4	22,6	1,26
Žemutinė 28a	12	4	22,8	1,27
Žemutinė 41	22	5	22,8	1,27
Žilvičių 23a	20	4	22,9	1,28
Žemutinė 31a	25	4	22,9	1,28
Žilvičių 14	40	5	23,1	1,29
Žemutinė 39	8	2	25,8	1,44
Priestočio 10	7	2	26,0	1,45
Kaltanėnų 5	4	2	28,7	1,60
Žemutinė 37a	15	2	39,6	2,21

\* Vykdomi renovacijos darbai

\*\* Renovuotas

## Šildymo sąnaudos per 2018 m. kovo mėn. (Eur/m<sup>2</sup>) Švenčionių m.



\* Vykdomi renovacijos darbai

\*\* Renovuotas