


ŠILDYMO SAŃAUDOS PER 2018 M. VASARIO MĖN.

Vidutinė vasario mėnesio temperatūra	-7,0	°C
Šildymo dienų trukmė	28	d.
Šiluminės energijos tarifas (be PVM)	0,0553	Eur/kWh
Vidutinis vasario mėn. šilumos energijos sunaudojimas šildymui	23,00	kWh/m <sup>2</sup>
Vidutinė vasario mėn. šildymo kaina	1,27	Eur/m <sup>2</sup>



\* Vykdomi renovacijos darbai

\*\* Renovuotas


**Snaudotos šilumos energijos 1 m<sup>2</sup> šildymui Pabradės m. daugiabučiuose namuose palyginimas  
2018 m. vasario mėn.**

Adresas	Butų skaičius	Aukštų skaičius	Šilumos kiekis 1m <sup>2</sup> šildymui, kWh	1 m <sup>2</sup> šildymo kaina (be PVM), Eur
<b>Mažiausias šiluminės energijos suvartojimas</b>				
Architektų 4**	22	5	13,8	0,77
Vilniaus 108**	55	5	15,0	0,83
Arnionių 62 **	9	2	15,7	0,87
Gamyklos 13**	12	2	16,2	0,89
Gamyklos 19	35	5	17,5	0,97
Architektų 6	41	5	19,8	1,09
Vilniaus 108a	60	5	20,4	1,13
Architektų 5	12	3	20,6	1,14
Vilniaus 110	42	5	21,5	1,19
Vilniaus 108b	80	5	21,6	1,19
<b>Didžiausias šiluminės energijos suvartojimas</b>				
Arnionių 64	8	2	25,57	1,41
Gamyklos 3	8	2	25,68	1,42
Gamyklos 10	8	2	25,86	1,43
Gamyklos 4	8	2	26,27	1,45
Gamyklos 1	8	2	26,36	1,46
Gamyklos 8	8	2	26,91	1,49
Arnionių 68	8	2	27,25	1,51
Gamyklos 14	17	2	27,69	1,53
Gamyklos 6	8	2	27,75	1,53
Gamyklos 7	9	2	27,79	1,54

\* Vykdomi renovacijos darbai

\*\* Renovuotas

## Šildymo sąnaudos per 2018 m. vasario mėn. (Eur/m<sup>2</sup>) Pabradės m.



\* Vykdomi renovacijos darbai

\*\* Renovuotas