

UAB “Ekodelis”
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS

2015 m. gegužės 05 d. Nr.15 – 35

Matavimai atlikti objekte: UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė katilinė. Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda, Lietuva

Mėginio paėmimo data	Taršos šaltinis			Išmetamo dujų-oro mišinio parametrai			Taršos šaltinio Parametrai		Matavimo metodas	Išmetamų teršalų vidurkis mg/Nm ³
	Pavadinimas	Nr.	Nustatomas teršalas	Greitis, m/s	Temperatūra, °C	Tūrio Debitas Nm ³ /s	Aukštis, m	Išėjimo žiočių skersmuo, m		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2015-04-23 12 ²⁰ -12 ⁵⁵	Biokuro ir atliekų deginimo katilas FISIA (matavimo vieta kamine)	001	Gyvsidabris	22,8	160	56,621	70,0	2,4	LST EN 14385:2006 (N) ^[1]	<0,0003*

^[1] – LST EN 14385-2006. Tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyrius. Akreditacijos sertifikatas D-PL-14466-01-00

*<-mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos.

UAB“Ekodelis“ direktorius _____



Gintaras Ulevičius