

UAB "Fortum Jonišio energija"

Šilumos perdavimo sistemose fiksuojamas 3 kalendorinių metų vidutinis bei maksimalus galios poreikis

2017 - 2019

Šilumos perdavimo sistema	Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas	
	Didžiausias MW	Vidutinis MW	Didžiausias MW	Vidutinis MW
Centrinė katilinė	3,71	2,44	0,67	0,57
Melioratorių katilinė	0,7	0,47	0,2	0,16
Pakluonių katilinė	0,85	0,51	0,14	0,08
Žagarės katilinė	0,44	0,27	0	0
Gataučių katilinė	0,21	0,12	0	0

Technikos direktorius



Arvydas Skugaras