

Vidutinio slėgio dujotiekis, Joniškio m. Saulės gatvės kvartalo preliminari
SCHEMA



Kvartalo riba



Esamas vidutinio slėgio dujotiekis (PE d160)



2019 m. planuojamas statyti vidutinio slėgio dujotiekis, 1373 m



Vėlesniais metais planuojamas statyti vidutinio slėgio dujotiekis, 828 m

Vartotojams reikalingas dujų sistemos ilgis, L - 2201 m



2019 m. kvartale dujofikuojami potencialūs buitiniai vartotojai, 23 vnt.



Vėlesniais metais dujofikuojami potencialūs buitiniai vartotojai, 31 vnt.

Viso kvartale dujofikuojama potencialių vartotojų, n - 55 vnt.

Vienam potencialiam buitiniam vartotojui tenkantis vidutinis dujų sistemos ilgis (metrais), $L/n = 40,0$ m