

UAB "Ekodelis"
STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS


2018 m. gegužės 10 d. Nr.18 – 037

Matavimai atlikti objekte: UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinė katilinė. Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda, Lietuva

Mėginio paėmimo data	Taršos šaltinis			Išmetamo dujų-oro mišinio parametrai			Taršos šaltinio Parametrai		Matavimo metodas	teršalo koncentracija (vidurkis) µg/filtre	Išmetamų teršalų vidurkis mg/Nm ³
	Pavadinimas	Nr.	Nustatomas teršalas	Greitis, m/s	Temperatūra, °C	Tūrio Debitas Nm ³ /s	Aukštis, m	Išėjimo žiočių skersmuo, m			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018-04-30 11 ⁰⁵ -12 ³⁰	Biokuro ir atliekų deginimo katilas FISIA (matavimo vieta kamine)	001	Nikelis	18,7	145	46,403	70,0	2,2	ICP-AES ^[1]	1,6	0,004
			Talis							<2	<0,005
			Stibis							<1,5	<0,0038
			Vanadis							<1,5	<0,0038
			Švinas							6,00	0,015
			Chromas							<1	<0,0025
			Kobaltas							0,50	0,0013
			Varis							12,0	0,03
			Manganas							9,95	0,025
			Kadmis							0,61	0,0015
			Arsenas						GF-AAS ^[1]	<0,25	<0,0006

^[1] – LST EN 14385-2006. Tyrimus atliko Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo agrocheminių tyrimų laboratorijos analitinis skyrius. Leidimas Nr.IAT-265.
 *<-nustatymo riba.

UAB "Ekodelis" direktorius _____



Gintaras Ulevičius