

SUDERINTA:

Švenčionių rajono savivaldybė

Švenčionių rajono savivaldybės  
administracijos direktore

Jovita Rudaitė  
2020 m. \_\_\_\_\_ d.

TVIRTINU:

UAB „Fortum Švenčionių  
energija“ gėm. direktorius

G. Kujalis  
2020 m. rugšėjo 09 d.

### TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS AUTOMATIZUOTAI ŠILDYMO SISTEMAI

Leistinas nuokrypis paduodamoje linijoje  $\pm 5^{\circ}\text{C}$   
Grįžtama temperatūra gali viršyti nustatytą grafike ne daugiau 3%  
Grįžtamos temperatūros sumažinimas neribojamas

Lauko oro temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Termofikacinio vandens temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	
	Paduodama iš šilumos šaltinio $T_1$	Grįžtama į šilumos šaltinį $T_2$
10	70,0	36,7
9	70,0	37,1
8	70,0	37,5
7	70,0	37,9
6	70,0	38,3
5	70,0	38,7
4	70,0	39,1
3	70,0	39,5
2	70,0	39,9
1	70,0	40,3
0	70,0	40,7
-1	71,7	41,1
-2	73,3	41,5
-3	75,0	41,9
-4	76,7	42,8
-5	78,3	43,9
-6	80,0	45,0
-7	81,7	46,0
-8	83,3	47,1
-9	85,0	48,2
-10	86,7	49,2
-11	88,3	50,2
-12	90,0	51,3
-13	91,7	52,3
-14	93,3	53,3
-15	95,0	53,2
-16	95,0	53,0
-17	95,0	52,8
-18	95,0	52,6
-19	95,0	52,5
-20	95,0	52,1
-21	95,0	51,6
-22	95,0	51,1
-23	95,0	50,5
-24	95,0	50,0
-25	95,0	49,5

Sudarė: UAB „Fortum Švenčionių energija“ gamybos vadovas

D. Nabolotnyj

UAB „Fortum Švenčionių energija“  
Gamybos vadovas  
2020 m. 09 mėn. 09 d.